

## Infrarot-Heizgerät LORENCIC LX120



895x532x808

mm,

Mobiles, geräuscharmes Strahlungsheizgerät mit justierbarem Konus für direkte Bestrahlung bei geringer Luftbewegung. Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden. Ölbrenner BM2, hochwertige Kraftstoffpumpe, elektronische Photozellen-Flammensicherung, Lasthaken. Netzkabel 1,5 lfm mit Stecker, AISI 430 Edelstahl Brennkammer. Kühles Außengehäuse durch Luftumwälzung über die gesamte Oberfläche des Konus. Getimter Gebläsenachlauf. Brennstoffzuleitungen Gummi mit Metallüberzug. Stoßfester Polyethylen-Tank. Technische Daten: - Kapazität: 25,8 kW (22185 kcal/h), - Brennstoffverbrauch: 2,04 kg/h, - Tankinhalt: 43 l, - Netz: 230 V/1 ph/50 Hz, - Motorleistung: 0,11 kW, - Abmessung (LxBxH): - Gewicht: 42 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLX120LO	Infrarot-Heizgerät LX120 25,8kW/230V/50Hz 6Stk/Pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)